



- UWAGI:**
1. Instalację odgromową wykonać jako poziomą niską na wspornikach klejonych do pow. dachu
 2. Jako przewody odprowadzające wykorzystać stalową konstrukcję słupów.
 3. Wykonać uziom fundamentowy bednarką stalową ocynkowaną Fe/Zn 30x4
 4. Na przewodach uziemiających zamontować złącza kontrolne

Inwestor: Gmina Kuźnica			Stadium: PW	
Obiekt: Rozbudowa Oczyszczalni ścieków w miejscowości Kuźnica- obiekt 6 Branża elektryczna			Data: 29. 06. 2016	
Nazwa rysunku: Plan instalacji odgromowej i uziemiającej			Skala: 1:100	
PROEKO™ BIURO PROJEKTOWO-BADAWCZE s.c. M. Gregorek P. Dzienis 16-020 Czarna Białostocka, Ratowice 5c		Nazwisko, imię:	Podpis	Nr rysunku:
	Projektował	mgr inż. R. Nowosad	<i>Nowosad</i>	E-22
	Sprawdził	mgr inż. D. Nowosad	<i>Nowosad</i>	
				Arkusz: 1