POMOST DO OBSŁUGI MIESZADŁA szt. 1 1:10





KRATY POMOSTOWE

1. Kraty pomostowe :
– K0Z/34x38/40x3/L=1200/szer. łączna – 2790mm

zabezp. antykor. – ocynk

grubość spoin nieopisanych:
– a=0,7g (grubość cieńszego elem.)



WYKAZ STALI

Element:	POMOST							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nr pozycji	Liczba [szt]	Przedmiot	Długość [mm]	Masa [kg] 1 szt.	Masa [kg] całkowita	Powierzchnia malowania [m²]	Gatunek materiału	Uwagi
1	2	∅200	4494	111.7	227.3	5.9	St3S	
2	2	∅200	1192	30.2	60.3	1.6	St3S	
3	1	L.75x75x8	1060	9.6	9.6	0.3	St3S	
4	2	L.75x75x8	1603	14.5	29.0	0.9	St3S	
5	2	∅150x10	220	2.6	5.2	0.1	St3S	
6	8	L.50x50x5	1255	4.7	37.9	1.9	St3S	
7	2	L.50x50x5	4493	16.9	33.9	1.7	St3S	
8	4	∅50x6	4493	10.6	42.3	2.0	St3S	
9	12	∅50x6	80	0.2	2.3	0.1	St3S	
10	2	ø18	470	0.9	1.9	0.1	St3S	
11	2	ø150x10	220	2.6	5.2	0.1	St3S	
Suma dor.	POMOST 1 szt.				454.7 kg	14.9 m²		
Materiał:	1 szt.				454.7 kg	14.9 m²		

STAL St3SX
ELEKTRODY ER 146

Tytuł rys.:	**SBR - Pomost do obsługi mieszadła**			Skala: 1:10
Obiekt:	**Oczyszczalnia ściekow w Kuźnicy**			Data:
Stadium:	PROJEKT BUD.–WYK.	Nr uprawnień	Podpis	
Autorzy:	mgr inż. Stanisław Troska	Bł. 102/79		2016.06.29
Sprawdził:	inż. Jerzy Juchimiuk	Bł. 179/82		Nr rys.:

PROEKO BIURO PROJEKTOWO – BADAWCZE
W BIAŁYMSTOKU

5