




**UWAGA:**

- zastosować szafy typu XVTL-BF-8(6)/6/18, na cokole o wys. 100mm, IP 40
- odrutowanie obwodów siłowych zgodnie z przekrojem kabla odpływowego
- szyldziki winne być grawerowane i przytwierdzone przez nitowanie, a treść uzgodniona z Inwestorem
- w szafie z falownikami zapewnić wentylację przy przekroczeniu temperatury 25 st C oraz ogrzewanie przy spadku temperatury poniżej 8 st C

Inwestor: Gmina Kuźnica			Stadium: PW
Objekt: Rozbudowa Oczyszczalni ścieków w miejscowości Kuźnica Branża elektryczna			Data: 29. 06. 2016
Nazwa rysunku: Rozdzielnia R4-rozmieszczenie aparatury			Skala: 1:10
 BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE s.c. M. Gregorek P. Dzienis 16-020 Czarna Białostocka, Ratowiec 5c		Nazwisko, imię:	Podpis
	Projektował	mgr inż. R. Nowosad	
	Sprawdził	mgr inż. D. Nowosad	
			Nr rysunku: E-06
			Arkusze: 1